

О несчастном случае со смертельным исходом

Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда информирует о произошедшем несчастном случае на производстве со смертельным исходом.

11 марта 2021 года около 14 часов 30 минут при выполнении работ по реконструкции государственного учреждения образования «Глинищанский детский сад-средняя школа имени И.П. Мележа» (Хойникский район) с крыши козырька над запасным входом высотой 4,8м упал 65-летний плотник общества с дополнительной ответственностью «ДАХ» (г. Гомель). Работающий был доставлен в учреждение здравоохранения, где 19.03.2021, не приходя в сознание, скончался. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,72 промилле.

Работы на высоте выполнялись без ограждения, без применения работающим предохранительного пояса, защитной каски.

С учетом изложенного, в целях недопущения производственного травматизма при выполнении строительных и строительно-монтажных работ на высоте, Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь предлагает местным исполнительным и распорядительным органам:

довести указанную информацию об обстоятельствах произошедшего несчастного случая до организаций, расположенных на подведомственной им территории, в том числе разместить информацию в местных средствах массовой информации (на официальных Интернет-сайтах);

потребовать от руководителей организаций, расположенных на подведомственной территории, выполняющих строительные работы и связанные с ними работы на объектах строительства, в том числе работы на высоте;

обеспечить безусловное выполнение строительных и строительно-монтажных работ на высоте в соответствии с требованиями законодательства: Правилами охраны труда при работе на высоте, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52 (ред. от 19.11.2007), Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019, №24/33;

не допускать (отстранять) от работы в соответствующий день (смену)

работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, работников, не использующих средства индивидуальной защиты;

обеспечить проведение предсменного освидетельствования работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения перед допуском к работе в соответствии с требованиями законодательства;

провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками, выполняющими работы на высоте.